



ZAPYTANIE nr 10

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej”

Pytanie:

1. Proszę o umieszczenie na stronie internetowej zestawienie materiałów – branża elektryczna, ponieważ w przedmiarze tak jak i w projekcie brak ilości opraw oświetleniowych i rodzaju wysięgników (jedno i dwuramiennie)
2. Proszę o sprecyzowanie treści przedmiaru branża elektryczna poz. 2 Układanie kabli w rowach bablowych 100m poz. 4 Przepusty z rury ochronnych 300m. Skąd ta różnica.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szczuczyn, dnia 03.03.2014 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.2.2014

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 10 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedzi:

1. Ilość opraw oświetleniowych tożsama z ilością słupów oświetleniowych. Rodzaj wysięgników jak i opraw oświetleniowych został dookreślony w pkt. 2 i 3 odpowiedzi do zapytania nr 7.
2. Przedmiar robót elektrycznych jak i inne przedmiary zamieszczono w celach poglądowych, ilości materiałów należy szacować na podstawie projektu technicznego, zaś sam przedmiar traktować pomocniczo.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
mgr Artur Kuczyński