



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZAPYTANIE nr 3

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej”

Pytanie:

1. Czy można zastosować zamiast studni z kietami monolitycznymi Ø 1200 studnie z dennicą monolityczną i kietą wyrabianą w zakładzie prefabrykatów?
2. Czy można zamienić studnie Ø 1400 na studnie Ø 1500 ze względu na brak dostępności studni Ø 1400 na naszym terenie?



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szczuczyn, dnia 20.02.2014 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.2.2014

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 3 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni z dennicą monolityczną i kinetą wyrabianą w zakładzie prefabrykatów. Należy zastosować rozwiązania opisane w dokumentacji technicznej.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę studni \varnothing 1400 na studnie \varnothing 1500, pod warunkiem, że będzie spełniała ona pozostałe parametry wymienione w dokumentacji.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisem Rozdziału III pkt 2 SIWZ, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński