



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZAPYTANIE nr 4

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej”

Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie PP ściance gładkiej zewnętrznej i gładkiej ściance wewnętrznej o sztywności obwodowej o sztywności $SN8kN/m^2$.



Szczuczyn, dnia 21.02.2014 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.2.2014

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 4 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur sanitarnych PP o sztywności obwodowej niższej niż wskazana w dokumentacji.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński