



ZAPYTANIE nr 7

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej”

Pytania:

1. W związku z brakiem dokumentacji na zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej rurą dwudzielną A110 PS prosimy o określenie miejsc i ilości w/w zabezpieczeń.
2. Czy do oświetlenia ulic przyjąć słupy zgodnie z opisem technicznym tj. typu S-120C-PS (jaka oprawa?) czy może S-120P z dokumentacji rysunkowej z fundamentem F-150/200 i oprawą sodową ALLEY 2 150W kl. I E40, IP 65.
3. Proszę o określenie parametrów wysięgników (wysokość ÷ wysięg) projektowanych do słupów w oświetleniu ulicznym.
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej na oświetlenie o arkusz 4, gdyż zamieszczone rysunki nie obejmują całego zakresu zadania.
5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na oświetlenie uliczne o SST.
6. Czy słupy na drodze relacji Szczuczyn – Nieckowo oznaczone kolorem czerwonym w ilości 15 szt. też są przedmiotem przetargu.
7. Proszę podać typy obudów i wymiary złącz kablowych do zasilania przepompowni.



Szczuczyn, dnia 28.02.2014 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.2.2014

Zainteresowani oferty

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 7 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedzi:

1. Kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć w sposób wskazany w piśmie nr TOTCSCU-11227-275/12/WZ z dn. 28.12.2012r. zgodnie z dokumentacją techniczną w miejscach wskazanych w projekcie.
2. Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować:
 - słupy stalowe typu S-120C-PS (lub równoważne),
 - oprawy sodowe np. oprawą sodową ALLEY 2 150W kl. I E40, IP65 (lub równoważne)
 - fundament żelbetowy F150/200-PS do słupów ulicznych (lub równoważny),
 - wysokość słupa h=12m,Karta katalogowa przykładowych słupów załączona do dokumentacji – branża elektryczna.
3. Parametry wysięgników powinny odpowiadać parametrom zawartym w karcie katalogowej zawartej w dokumentacji – branża elektryczna lub wskazanym przez producenta słupów o parametrach równoważnych. Typ wysięgnika – jednoramienny.
4. Uzupełniona została dokumentacja na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w zakładce przetargi o rys. el. 4 – II. pdf.
5. Uzupełniona została dokumentacja na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w zakładce przetargi o Szczegółową Specyfikację Techniczną - branża elektryczna.
6. Słupy oznaczone na rysunku znajdujące się w pasie drogi Szczuczyn – Nieckowo w ilości 15 szt. nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
7. Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami przyłączenia do sieci elektrycznej nr RE2-2/7/2013, RE2-2/8/2013, RE2-2/9/2013, RE2-2/10/2013, do zakresu robót należy przyjąć zakup i montaż kompletnej szafy oświetleniowej w obudowie izolacyjnej np. typu SO/Iz (lub równoważnej). Karta katalogowa przykładowej skrzyni załączona na stronie www.um.szczuczyn.pl w zakładce przetargi.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński