



ZAPYTANIE nr 8

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej”

Pytania:

1. Z opisu projektu kanalizacji deszczowej wynika, że należy zamontować zasowy burzowe przed wpustami ulicznymi W1, W2, W21, W22. Proszę o uzupełnienie szczegółu montażu tych Zasów w formie graficznej lub opisowej.
2. Z decyzji ZDP.713.09.2013.EC Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie wynika, że po wykonaniu sieci sanitarnych w istniejących ulicach o nawierzchni asfaltowej należy:

- w ulicy Majewskiego odbudować zdemontowaną konstrukcję drogi dla kategorii ruchu KR-2 oraz warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni,
- w pozostałych ulicach należy odbudować zdemontowaną konstrukcję drogi dla kategorii ruchu KR-1 o szerokości 5,0m oraz warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni.

Proszę o uzupełnienie:

- przekroju warstw drogi z opisami KR-1 i KR-2,
 - planu sytuacyjnego z naniesionym zakresem wymiany nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Majewskiego,
 - przedmiaru robót na roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z uwzględnieniem całego zakresu robót.
3. Czy Zarząd Dróg Powiatowych będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w tej sytuacji, kiedy cała szerokość jezdni będzie odbudowywana i przekazana na ich dobro?



Szczuczyn, dnia 28.02.2014 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.2.2014

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 8 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedzi:

1. Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi do Zapytania nr 5, pkt 12.
2. Informacji dotyczącej przekroju drogi dla odtworzenia nawierzchni w kategorii ruchu KR-1 i KR-2 udzielono w odpowiedzi do zapytania nr 6, pkt. 2 i 3.

Zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.713.09.2013.EC przejście poprzeczne pod drogą (skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Majewskiego) należy wykonać przewiertem lub przeciskiem bez naruszania nawierzchni jezdni.

W związku z prowadzeniem robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, należy stosować się do wytycznych zawartych w decyzji ZDP, przyjmując analogicznie długość z przedmiaru robót, zaś do wyliczenia szerokości należy uwzględnić uzgodnienia z ZDP.

3. Zgodnie z zapisami SIWZ opłata za zajęcie pasa drogowego należy do Wykonawcy robót. Zdaniem Zamawiającego ZDP będzie dokonywał naliczenia stosownej opłaty w przypadku określonym w złożonym zapytaniu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński