

---

**Dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami osiedla Pawelki w mieście Szczuczyn ”**

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej i przedmiarów zasilania w energię elektryczną 2 kpl przepompowni ścieków prosimy o podanie w czyjej gestii będzie wykonanie zasilania przepompowni jak również wykonanie ogrodzenia przepompowni.

**Dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami osiedla Pawelki w mieście Szczuczyn ”**

Z uwagi na rozbieżności w dokumentach przetargowych prosimy o podanie jakie rury kanalizacyjna ma zastosować oferent:

- czy mają to być rury klasy S spienione
- czy mają to być rury klasy S lite.

Szczuczyn, dnia 12.01.2010r.

Zainteresowani oferenci

**Dotyczy: Zapytania nr 2 do postępowania przetargowego na zadanie po nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawelki w mieście Szczuczyn.**

### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie nie obejmuje wykonania przez Wykonawcę ogrodzenia oraz zasilania przepompowni ścieków w m. Szczuczyn. Powyższy zakres prac (zasilanie i ogrodzenie) znajduje się w gestii Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający informuje, że do wyceny ostatecznej ceny oferty należy przyjąć rury PVC klasy S (SDR 34) - lite.

**BURMISTRZ**

*inż. Waldemar Seczesny*