

## ZAPYTANIE nr 5

**Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 870, 871 przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie”**

Pytania:

1. Przedmiary instalacji elektrycznych zawierają dużo mniejsze ilości opraw niż wynika to z projektu wykonawczego. Np. oprawa oznaczona na rysunkach A1 (CO1 236 EVG) zgodnie z przedmiarem w sumie 28 szt. zgodnie z projektem – 31szt w tym 7 szt. z modułami AW, oprawa A2 (BSN 136 EVG) przedmiar w sumie 4szt. – projekt 56 szt., oprawa A6 (TIT 236 EVG) przedmiar w sumie 2 szt. - projekt 33 szt. ITD. Proszę zamawiającego o określenie, które ilości należy przyjąć do wyceny, z przedmiaru czy z projektu?. Czy dopuszcza się stosowanie opraw równoważnych ?
2. Zgodnie z załączonymi rzutami kondygnacji, pasywne czujniki podczerwieni występują w piwnicy i na piętrze, brak czujników na parterze, natomiast przedmiar jest mało precyzyjny co do czujników i ilości. Proszę o sprecyzowanie.
3. Linie świetlne zostały oszacowane jako komplety, a normy czasu pracy zostały przyjęte jak dla montażu pojedynczej oprawy, czy jest to omyłka i należy przyjąć inny wskaźnik roboczogodzin potrzebny na montaż takiej linii świetlnej? Czy przewidziane zostały systemy zawiesi do ww. opraw, jeśli nie, to czy cenę zawiesi należy uwzględnić w cenie opraw?
4. Zgodnie z przedmiarem ,w czytelnicy biblioteki ma być zamontowana oprawa LYRA 250 – 1szt. Jest to oprawa uliczna słupowa o mocy 250W.Zgodnie z projektem takich opraw w czytelnicy jest 6 szt. Proszę o wyjaśnienie ,czy jest to oczywista pomyłka i jakie w takim razie mają być zamontowane oprawy w czytelnicy?
5. Zgodnie z opisem w projekcie elektrycznym we wszystkich sanitariatach mają być zamontowane wentylatorki łazienkowe. Przedmiary elektryczne nie zawierają ani montażu takich urządzeń, ani doprowadzenia do nich przewodów? Proszę o wyjaśnienie?

Szczuczyn, dnia 20.06.2014 r.

**Biblioteka Miejska w Szczuczynie**  
ul. Senatorska 12  
19-230 Szczuczyn

BM.271.1.2014

### Zainteresowani ofercie

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 5 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „*Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 870, 871 przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie*”, udziela następującej odpowiedzi:

#### Odpowiedzi:

Ad.1.

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. W związku z tym proszę o ujęcie w opracowywanych kosztorysach ofertowych ilości rzeczywistych wynikających z dokumentacji technicznej tj. projektu budowlanego i wykonawczego.

Ad. 2.

Załącza się brakującą planszę z rzutem parteru z naniesionymi lokalizacjami czujek podczerwieni. Wycenę wykonać na podstawie ilości urządzeń i ich lokalizacji.

Ad. 3.

Zamawiający informuje, że do kosztów montażu opraw należy przyjąć wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania i odbioru kompletu prac określonych w dokumentacji.

Ad. 4.

Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem, iż oprawa „system LYRA” jest oprawą uliczną słupową.

#### **Poniżej charakterystyka oprawy:**

*System LYRA*

*Oprawa zwieszana wewnętrzna.*

*Obudowa: profil aluminiowy.*

*Odblysznik: aluminiowy lub zintegrowany z lampą.*


*Źródło: lampy wyładowcze lub halogenowe.*

*Transformator: elektroniczny.*

*Przeznaczenie: pojedyncze oprawy oświetlenia*

*biur i obiektów użyteczności publicznej, nie przewidziane do łączenia w linię.*

*Akcesoria: zwieszaki i przewody zasilające zamawiane oddzielnie.*





Ad. 5.

Dokumentacja techniczna zawiera montaż tych urządzeń. Typ urządzeń określony został w opisie projektu. Należy wykonać montaż wentylatorów w kanałach wentylacyjnych wyznaczonych w dokumentacji technicznej wraz z ich przyłączeniem do sieci elektrycznej.

*W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.*

**Kierownik Biblioteki Miejskiej**

*Janusz Siemion*